

**АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ С
ПОСЕЩЕНИЕМ СУБЪЕКТА (ОБЪЕКТА) КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА № 23/_____**

26.02.2024 г.
Время 17:25

г.Актобе

Место составления

1. **Наименование органа контроля и надзора** Республиканское государственное учреждение "Управление по чрезвычайным ситуациям города Актобе Департамента по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан" Актюбинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. **Дата и номер акта о назначении профилактического контроля с посещением, на основании которого проведена проверка**, № 23 от 08.02.2024 г.

3. **Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего профилактический контроль с посещением**
НАГИМОВ АЗАМАТ УРАЗГАЛИЙҰЛЫ - Начальник
АРЗЫМБЕТОВ АСЛАН НУРЛАНОВИЧ - Начальник ОЧС района Алматы
АЖИГУЛОВ ДАНИЯР АМАНЖОЛОВИЧ - Инженер
КАМИДУЛЛИН БАКДАУЛЕТ САЛАМАТОВИЧ - Старший инженер Отдела по чрезвычайным ситуациям района Алматы Управление по чрезвычайным ситуациям города Актобе

4. **Наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) проверяемого субъекта, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении профилактического контроля с посещением)**
Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа №8" государственного учреждения "Отдел образования города Актобе".

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта профилактического контроля с посещением:

Средняя школа №8, Актюбинская область, г.Актобе, Алматы (Актобе), Д.А.Кунаева (улица), 3Д.

5. **Срок проведения профилактического контроля с посещением** 22.02.2024 - 26.02.2024

6. **Сведения о результатах профилактического контроля с посещением, в том числе о выявленных нарушениях, их характере (краткая фабула)** Нарушения выявлены
При проведении профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора выявлены нарушения правил пожарной безопасности.

Средняя школа №8

№	Перечень выявленных нарушений (сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере)	Пункты требований и наименование проверочного листа по которым выявлены нарушения
1	На ПКП Гранит-24 зона №3 (кабинеты правого крыла 3-го этажа) отключены. (Не взяты под охрану) (Приказ МЧС РК «Об утверждении правил пожарной безопасности» от 21.02.2022 года №55, пункт 6);;	П. 29 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
2	В подвале школы допущено хранение горючих материалов (парты, стулья, кровати и др.) (Приказ МЧС РК «Об утверждении	П. 46 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении

	правил пожарной безопасности» от 21.02.2022 года №55, подпункт 1. пункт 24);;	объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности
3	В кабинетах физики и биологии провода интерактивной доски используются с нарушением требований безопасности, изложенных в инструкции завода-изготовителя, провода с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией, которые могут привести к пожару вызвать искрение, короткое замыкание, сверхдопустимый нагрев изоляции кабелей и проводов. (Приказ МЧС РК «Об утверждении правил пожарной безопасности» от 21.02.2022 года №55, подпункт 1, пункт 86);;	П. 74 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности

7. Подпись должностного лица (лиц), проводившего профилактический контроль с посещением

8. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом представителя проверяемого субъекта, а также лиц, присутствовавших при проведении профилактического контроля с посещением, их подписи или отказ от подписи

9. Замечания и (или) возражение по результатам профилактического контроля с посещением

Приложение на « » листах

«26» 02 2024 г.



Примечание: Согласно пункта 4 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, по выявленным в результате проверки нарушениям в случае необходимости дополнительных временных и (или) финансовых затрат Вы вправе не позднее трех рабочих дней обратиться в государственный орган, проводивший проверку, с заявлением о продлении сроков устранения нарушений. В заявлении необходимо изложить меры, которые будут приняты по устранению нарушений, и объективные причины продления сроков устранения нарушений. Государственный орган, проводивший проверку, в течение трех рабочих дней с учетом изложенных в заявлении доводов принимает решение о продлении сроков устранения нарушений или отказе в продлении с мотивированным обоснованием.